

GUÍA DE APLICACIÓN AO SECTOR PRIVADO DAS MEDIDAS DE AFORRO E EFICIENCIA ENERXÉTICA RECOLLIDAS NO REAL DECRETO-LEI 14/2022

MEDIDA 1

LIMITACIÓN DE TEMPERATURAS • As temperaturas dos locais climatizados deberán ser como máximo 19°C nos recintos con calefacción e 27°C nos recintos refrixerados. As condicións de humidade non sofren variacións. • Será de aplicación a partir do 9 de agosto de 2022 e ata o 1 de novembro de 2023. • Ámbito de aplicación: Estes límites aplicaranse no interior dos establecementos habitables destinados aos seguintes usos, sempre e cando os locais estean climatizados e exclusivamente durante o uso da climatización: a) Administrativo. b) Comercial: tendas, supermercados, grandes almacéns, centros comerciais e similares. c) Pública concorrencia: - Culturais: teatros, cines, auditorios, centros de congresos, salas de exposicións e similares. - Establecementos de espectáculos públicos e actividades recreativas. - Restauración: bares, restaurantes e cafeterías. - Transporte de persoas: estacións e aeroportos.

Aos efectos de definir os usos anteriores utilizaranse as definicións recollidas no Código Técnico da Edificación, documento básico SI – Seguridade en caso de incendio. Non terán que cumprir ditas limitacións de temperatura aqueles recintos que xustifiquen a necesidade de manter condicións ambientais especiais ou dispoñan dunha normativa específica que así o estableza. O Ministerio exceptuou da obriga a centros sanitarios, asistenciais e educativos, así como a determinados centros de traballo que por razóns técnicas xustificadas ou por normativa específica laboral sexan necesarias outras condicións (Real Decreto 486/1997 polo que se establecen as condicións de seguridade e saúde nos lugares de traballo).

MEDIDA 2

OBRIGACIÓN DE INFORMACIÓN • Os recintos habitables acondicionados definidos no ámbito de aplicación da Medida 1 deberán informar, mediante carteis informativos ou o uso de pantallas, as medidas de aplicación que contribúen ao aforro enerxético relativas aos valores límites das temperaturas do aire, información sobre temperatura e humidade, apertura de portas e réximes de revisión e mantemento reguladas no RITE (Regulamento de instalacións térmicas). Esta obrigaón xa existía e unicamente debe engadirse a información relativa ás medidas de aforro. • Devanditos carteis ou pantallas deberán ser claramente visibles desde a entrada ou acceso aos edificios, así como en cada unha das localizacións nas que existan os dispositivos de visualización. Estes carteis ou pantallas poderán indicar, adicionalmente, outras medidas que se estean adoptando para o aforro e a eficiencia enerxética. • Esta medida será de aplicación a partir do 2 de setembro de 2022 e ata o 1 de novembro de 2023.

MEDIDA 3

SISTEMA DE PECHE DE PORTAS • Os edificios e locais con acceso desde a rúa incluídos no ámbito de aplicación definido na Medida 1 dispoñerán dun sistema de peche de portas adecuado, o cal poderá consistir nun sinxelo brazo de peche automático das portas, co fin de impedir que estas permanezan abertas permanentemente, co consecuente malgasto enerxético polas perdas de enerxía ao exterior, independentemente da orixe renovable ou non da enerxía utilizada para a xeración de calor e frío por parte dos sistemas de calefacción e refrixeración. Esta esixencia xa existía salvo cando se utiliza enerxía de orixe renovable. • Esta medida deberá aplicarse antes do 30 de setembro de 2022.e

MEDIDA 4

APAGADO DA ILUMINACIÓN DE ESCAPARATES • A iluminación de escaparates deberá manterse apagada desde as 22 horas. A iluminación de escaparates está regulada no apartado 6 da Instrución Técnica Complementaria EA-02 do Regulamento de eficiencia enerxética en instalacións de iluminación exterior, aprobado polo Real Decreto 1890/2008. • Será de aplicación a partir do 9 de agosto de 2022 e ata o 1 de novembro de 2023

MEDIDA 5

INSPECCIÓN DE EFICIENCIA ENERXÉTICA • Todas aquelas instalacións incluídas no ámbito de aplicación do apartado 1, con potencia térmica nominal superior a 70 kW, e cuxa última inspección fora realizada con anterioridade ao 1 de xaneiro de 2021, deberán adiantar de forma puntual a seguinte inspección das mesmas para cumprir coas devanditas obrigacións antes do 1 de decembro de 2022, para que nesta data, as instalacións obrigadas pasaran por unha inspección deste tipo nos últimos dous anos. Medida 5 www.inega.gal
inega.info@xunta.gal